EKOLAB s.r.o. a CONSCIO company

Napájadlá 17, 04012 Košice
M: +421 948 339 550, mail: sekretariat@ekolab.sk

ilac-MRA SNAS Reg. No. 423/S-307

Zákazka : 1904/2024

Protokol č. : 6275/2024

Zákazník :
Obec Trstené pri Hornáde
Osloboditeľov 44/118
044 11 Trstené pri Hornáde

Číslo vzorky : 10807/24	Dátum odberu vzorky : 7.10.2024
Miesto odberu : Obec Trstené pri Hornáde	
Odber vykonal : EKOLAB Košice	Metóda odberu: IPP 200 (STN ISO 5667-5[A])
Názov vzorky : Výtokový kohútik na budove OÚ	
Typ vzorky : pitná voda Vyhl. MZd SR č. 91/2023 Z.z.	
Dátum doručenia vzorky:7.10.2024	

Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.
Skúšobné laboratórium nezodpovedá za údaje, ktoré poskytol zákazník.

Parameter	Jednotka	Hodnota	Limit Medzná hodn.	Pozn.	Metóda
Koliformné baktérie	KTJ/100ml	2	<=0	MH	A IPP MBR 44 (STN EN ISO 9308-1)
Enterokoky	KTJ/100ml	0	<=0	NMH	A IPP MBR 45 (STN ISO 7899-2)
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	<=0	NMH	A IPP MBR 44 (STN EN ISO 9308-1)
KM pri 22°C	KTJ/1ml	24	<=200	MH	A IPP MBR 48 (STN EN ISO 6222)
KM pri 36°C	KTJ/1ml	19	<=50	HZ	A IPP MBR 48 (STN EN ISO 6222)
Živé organizmy (okrem be	jedince/ml	0	<=0	MH	A IPP MBR51 (STN 75 7711)
Vláknité baktérie	jedince/ml	0	<=0	MH	A IPP MBR51 (STN 75 7711)
Mikromycéty	jedince/ml	0	<=0	MH	N IPP MBR51 (STN 75 7711+Z1)
Mŕtve organizmy	jedince/ml	0	<=30	MH	A IPP MBR51 (STN 75 7711)
Fe a Mn baktérie	%	<1	<=10	MH	A IPP MBR51 (STN 75 7711)
Abiosestón	%	3	<=10	MH	A IPP MBR 53 (STN 75 7712)
As	µg/l	<1,0	<=10,0	NMH	A IPP 261 (STN EN ISO 15586)

Vysvetlivky: A/N/SA - akred./ neakred./subdodávka akred.
KM - kultivovateľné organizmy. KTJ - kolóna tvoriaca jednotku
V prípade, že vzorky odoberal zákazník, výsledky sa vzťahujú ku vzorke tak, ako bola prijatá.

V Košiciach dňa : 14.10.2024

Schválil : .....
Ing. Katarína Sopková
vedúci skúšobného laboratória

EKOLAB s.r.o. FYZIKÁLNO - CHEMICKÉ ROZBORY A ANALÝZY NAPÁJADLÁ 17 040 12 KOŠICE

koniec protokolu

EKOLAB
s.r.o.