

Strana : 1/1

Zákazka : 207/2025

Protokol č. : 682/2025

Zákazník :

Euro Clean s.r.o.

Lidická 1348

252 63 Roztoky

Číslo vzorky : 1193/25

Dátum odberu vzorky : 11.2.2025

Miesto odberu : Trstené pri Hornáde

Odber vykonal : EKOLAB Košice

Metóda odberu: IPP 200 (STN ISO 5667-5^A)

Názov vzorky : Voda počas úpravy v úpravni vody - ventil

Typ vzorky : pitná voda Vyhl. MZd SR č. 91/2023 Z.z.

Dátum doručenia vzorky: 11.2.2025

Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.

Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovat' iba celý.

Skúšobné laboratórium nezodpovedá za údaje, ktoré poskytol zákazník.

Parameter	Jednotka	Hodnota	Limit Medzná hodn.	Pozn.	Metóda
As	µg/l	<1,0	<=10,0	NMH	A IPP 261 (STN EN ISO 15586)

Vysvetlivky: A/N/SA - akred./ neakred./subdodávka akred.

KM - kultivovateľné organizmy. KTJ - kolóna tvoriaca jednotku

V prípade, že vzorky odoberal zákazník, výsledky sa vzťahujú ku vzorke tak, ako bola prijatá.

V Košiciach dňa : 14.3.2025

Schválil :

Ing. Nikoleta Juhászová

vedúci skúšobného laboratória

koniec protokolu

